Ат-Башинская школа-лицей

Оценка энергоэффективности школы

Шаг 1. Проверьте наличие сквозняков от окон

Шаг 2. При выходе из кабинета, свет выключается

Шаг 3. В школе используются энергосберегающие лампы

Шаг 4. В кабинете есть возможность включения света по рядам и около доски

Шаг 5. Внешние двери утеплены и от них не веет холодом

Шаг 6. За радиаторами отопления установлены теплоотражающие панели

Шаг 7. Двери в кабинетах школы не имеют щелей

Шаг 8. Мебель в школьных кабинетах не загораживает обогревающие приборы

Шаг 9. Шторы в помещении не загораживают радиаторы отопления

Шаг 10. Шторы в помещении плотные и до батареи

Шаг 11. Присутствуют ли в школе датчики движения

Шаг 12. Есть ли в школе у входных дверей тепловые шторы?

Оценка энерго-эффективности школы

№	Кабинет /коридор	Наличие сквозняка от окон, дверей	Выключается ли свет при выходе из кабинета	Процент энергосберегающих ламп	Мебель не загораживает батареи	Шторы не Загораживают батареи	Шторы в помещении плотные и батареи
1		–	+	100%	нет	нет	плот.
2		–	+	100%	нет	нет	плот.
3		–	+	100%	нет	нет	тюль
4		–	+	100%	нет	нет	тюль
5		–	+	100%	нет	нет	тюль
6		–	+	100%	нет	нет	тюль
7		–	+	90%	нет	нет	тюль
8		–	+	90%	нет	нет	тюль
9		–	+	90%	нет	нет	тюль
10		–	+	90%	нет	нет	тюль
11		–	+	100%	нет	нет	тюль
12		–	+	100	нет	нет	тюль
13		–	+	100	нет	нет	тюль
14		–	+	100	нет	нет	тюль
15		–	+	100	нет	нет	тюль
16		–	+	100	нет	нет	тюль
17		–	+	100	нет	нет	тюль
18		–	+	100	нет	нет	тюль

19		–	+	100	нет	нет	тысяч
20		–	+	100	нет	нет	тысяч
21		–	+	100	нет	нет	тысяч
22		–	+	100	нет	нет	тысяч